

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«23» сентября 2023 г., 44240061000207804387

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы (г. Кострома)**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«12» апреля 2024 г., 16 час. 00 мин. № 2403/002-44/41-П/ВВП**

(дата и время составления предписания)

**г. Кострома, ул. Мира, д. 21а**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 22 » марта 2024 г., № 2403/002-44/41-П/ВВП, учетный номер проверки 44240061000207804387.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:**

**осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

**1. Горев Антон Романович – старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г. Кострома) (государственный инспектор города Кострома по пожарному надзору)**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

**соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности**

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

**1. обл Костромская, г Кострома, ул Свердлова, Дом 40**

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОСТРОМСКОЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ИНН 4443022610, адрес регистрации юридического лица: КОСТРОМСКАЯ, КОСТРОМА, УЛИЦА, ДОЛМАТОВА, 25А**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

**с «01» апреля 2024 года, 09 час. 00 мин.  
по «12» апреля 2024 года, 16 час. 00 мин.**

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

**09 час 00 минут (часы, минуты)**

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

**1. Не предоставлена информация о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки стен спальный помещений здания общежития, чем нарушен ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»**

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

**Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'**

**Нарушенное обязательное требование:**

**В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для**

отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.  
Срок устранения нарушения:  
31.03.2025

2. Не предоставлена информация о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки потолков спальный помещений здания общежития, чем нарушен ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.

**Срок устранения нарушения:**

31.03.2025

3. Не предоставлена информация о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки пола (ковролин) в спальном помещении № 28 здания общежития, чем нарушен ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.

**Срок устранения нарушения:**

31.03.2025

4. На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушен п. 17(1) ППР РФ

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения:**

31.03.2025

5. На объекте защиты не организована перекачка пожарных рукавов не реже 1 раза в год, чем нарушен п. 50 ППР РФ

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения:**

31.03.2025

6. Помещение в подвальном этаже здания (№ 22 по техплану), не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушен ст. 54, ч. 1, ч. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона № 123, п. 54 ППР РФ, п. 3, п. 5, приложение 1 п. 11 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

31.03.2025

7. Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука в местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с требованиями норм. По местам замеров согласно акта испытания уровня звукового сигнала от 11.04.2024 года, чем нарушен п. 54 ППР РФ, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона 123-ФЗ, п. 12-14 ПП РФ № 1464 от 01.09.2021

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'


**Нарушенное обязательное требование:**

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения:**

31.03.2025

Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г. Костромы) (государственный инспектор города Костромы по пожарному надзору) Горев Антон Романович



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Горев Антон Романович - Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г. Костромы) (государственный инспектор города Костромы по пожарному надзору), телефон: 84942493683, e-mail: Kostroma\_undpr@44.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Руководитель БЧ АХР от БПОУ "КТЭК" Сошная Лина О.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «00» минут «12» 04 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«23» сентября 2023 г., 44240061000207804387

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:

№ 2024065794 от 31.10.2023



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Костромской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Костромская, г Кострома, ул Индустриальная, Дом 53, тел. 84942493772, e-mail: und@44.mchs.gov.ru

(место принятия решения)

**Решение о проведении выездной проверки  
плановой**

(плановой / внеплановой)

от « 22 » марта 2024 г., 10 час. 00 мин. № 2403/002-44/41-П/РВП

**1. Решение принято:**

Заместителем начальника управления - начальником отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНДиПР Главного управления - заместителем главного государственного инспектора Костромской области по пожарному надзору (заместителем главного государственного инспектора Костромской области по пожарному надзору) Большаковым Михаилом Евгеньевичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Решение принято на основании:**

пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

**в связи с:**

Наступлением срока проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план контрольных (надзорных) мероприятий на 2024 год в ФГИС ЕРКНМ 2024065794, порядковый номер проверки в ФГИС ЕРКНМ 44240061000207804387

(указываются:

- 1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
  - 1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые законом ценности);
  - 1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
  - 1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);
  - (при изложении источников сведений персональных данных граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный (надзорный) орган, не приводятся);
  - 2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
  - ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;
  - 3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
  - 3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при наличии);
  - 3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
  - 3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретного контролируемого лица, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
  - 4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
  - ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
  - 5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
  - 6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
  - ссылка на утвержденную программу проверок и указание в ней событие, наступление которого влечет проведение выездной проверки);
  - 7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации";
- поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов, предусматривающих бесспорный характер действия соответствующих разрешений

**3. Выездная проверка проводится в рамках:**

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**4. Для проведения выездной проверки уполномочены:**

1. Сироткин Александр Сергеевич – инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г. Кострома) (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
2. Горев Антон Романович – старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г. Кострома) (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

## 5. К проведению выездной проверки привлекаются:

### специалисты:

1. Никитин Николай Александрович - Инженер СИиИР
2. Баев Михаил Николаевич - Начальник сектора ИиИР
3. Тихомиров Алексей Викторович - Начальник

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

### эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

## 6. Выездная проверка проводится в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):

- 1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
- 3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан и организаций, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

## 7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):

1. обл Костромская, г Кострома, ул Свердлова, Дом 40

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

## 8. Контролируемое лицо:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОСТРОМСКАЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ИНН 4443022610, адрес регистрации юридического лица: КОСТРОМСКАЯ, КОСТРОМА, УЛИЦА, ДОЛМАТОВА, 25А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с/ф филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

## 9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1. Опрос
2. Инструментальное обследование
3. Истребование документов
4. Отбор проб (образцов)
5. Осмотр
6. Испытание
7. Получение письменных объяснений

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) допрос; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

## 10. Предметом выездной проверки является:

1) Пункт 5,6,7,8 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2020 № 1084 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска" 2) Все пункты Постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 № 1325 "Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска" 3) Пункты 3-15 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" 4) Приложения № 1,2,3 приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучения по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" 5) Пункты 2-4,7,8,10,13,14,16,18-20,24 приказа МЧС России от 24.11.2022 № 1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» 6) Статьи 20,21,25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 7) Пункты 2-3, 5-6, 8-19, 21-60, 77-83, 84-87 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 8) Статьи 1,2,5,6,103-105, главы 14-16, 18-22, 26, 30, 31, таблицы 3,16,21-25, 27-30 Федерального закона от 22.08.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

указываются: соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений:

1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом выездной проверки;

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;

4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом выездной проверки)

## 11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78)
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78)

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

## 12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с 01.04.2024 09:00 по 12.04.2024 17:00

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездной проверки должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:  
80 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

## 13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу необходимо представить следующие документы:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОСТРОМСКОЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ИНН 4443022610, адрес регистрации юридического лица: КОСТРОМСКАЯ, КОСТРОМА, УЛИЦА, ДОЛМАТОВА, 25А

1. Копии организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказ о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности, копии инструкций о мерах пожарной безопасности, копию журнала инструктажей по мерам пожарной безопасности, копию удостоверения о прохождении обучения мерам пожарной безопасности);
2. Копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;
3. Копия документации, подтверждающей предел огнестойкости, класс пожарной опасности и показатель пожарной безопасности, применяемых строительных конструкций, заполнения проёмов в них, изделий и материалов, для которых предъявляются требования пожарной безопасности (протоколы испытаний, акты выполненных работ, сертификаты соответствия).
4. Копия регламента технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, установленных на объекте, утвержденная руководителем учреждения;
5. Копия технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

(указываются контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения выездной проверки)

## 14. Указание иных сведений:

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Заместитель начальника управления - начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНДиПР Главного управления - заместитель главного государственного инспектора Костромской области по пожарному надзору (заместитель главного государственного инспектора Костромской области по пожарному надзору) Большаков М.Е.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5D7FC48EAE38DF91C714726E4752EA34  
Владелец: Большаков Михаил Евгеньевич  
Действителен с 13.12.2023 по 07.03.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении выездной проверки)

подпись

Горев Антон Романович - Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г. Кострома) (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 84942493683, e-mail: Kostroma\_undpr@44.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения (распоряжения, приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителя с решением о проведении выездной проверки:

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

*Директор колледжа Терешкина В.В. [подпись] 28.03.2024*

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«23» сентября 2023 г., 44240061000207804387

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы (г. Костромы)  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«12» апреля 2024 г., 16 час. 00 мин. № 2403/002-44/41-П/АВП

(дата и время составления акта)

г. Кострома, ул. Мира, д. 21а

(место составления акта)

Акт выездной проверки  
плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «22» марта 2024 г., № 2403/002-44/41-П/РВП, учетный номер проверки 44240061000207804387.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Горев Антон Романович – старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г. Костромы) (государственный инспектор города Костромы по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Костромская, г Кострома, ул Свердлова, Дом 40

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОСТРОМСКАЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ИНН 4443022610, адрес регистрации юридического лица: КОСТРОМСКАЯ, КОСТРОМА, УЛИЦА, ДОЛМАТОВА, 25А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «01» апреля 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «12» апреля 2024 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

09 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

## 1) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «09» апреля 2024 года, 10 час. 00 мин.

по «12» апреля 2024 года, 11 час. 00 мин.

по месту: обл Костромская, г Кострома, ул Свердлова, Дом 40

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 12.04.2024 №1

## 2) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «01» апреля 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «12» апреля 2024 года, 16 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Акт проверки работоспособности системы оповещения автоматической пожарной сигнализации от 10.04.2023
2. Служебная записка о проведении тренировки по эвакуации от 07.02.2024
3. Сертификат соответствия № С-RU.ПБ97.В.00274
4. Приказ № 18/п от 09.01.2024 О назначении ответственных за пожарную безопасность
5. Удостоверение о повышении квалификации Канцелярчик О.Н. от 10.03.2023
6. Акт технического освидетельствования АПС от 29.03.2024
7. Протокол № 302 испытания ВПП от 29.03.2024
8. Инструкция о мерах пожарной безопасности в общежитии
9. Акт № 1/24 от 17.01.2024 о проведении прочистки оборудования системы вентиляции
10. Договор № 6 ТО24 на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре от 29.12.2023
11. План-график мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
12. Контракт на оказание услуг технического обслуживания объектового оборудования системы передачи извещений о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг"
13. Акт испытания уровня звукового сигнала СОУЭ

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

## 11. По результатам выездной проверки установлено:

1. Не предоставлена информация о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки стен спальных помещений здания общежития, чем нарушен ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.

2. Не предоставлена информация о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки потолков спальной помещений здания общежития, чем нарушен ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.

3. Не предоставлена информация о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки пола (ковролин) в спальном помещении № 28 здания общежития, чем нарушен ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.

На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушен п. 17(1) ППР РФ

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

5. На объекте защиты не организована перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год, чем нарушен п. 50 ППР РФ  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Руководитель организации организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

6. На объекте защиты не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности к кабельным линиям/электропроводке систем противопожарной защиты (систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивающих сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (фактически выполнена кабелями ТРП, КСПВ), чем нарушен п. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 82 федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), раздел 6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»  
**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**  
Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия**

7. На объекте защиты допускается эксплуатация технических средств (дымовых пожарных извещателей марки ИПД-3.1М от 09.2007 года) системы автоматической пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (более 10 лет), при этом не проводится ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, чем нарушен п. 54 ППР РФ

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**  
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия**

8. На объекте допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара с истекшим сроком службы, а именно в системе речевого оповещения речевые оповещатели эксплуатируются более 10 лет, при этом не проводится ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, чем нарушен п. 54 ППР РФ

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

**Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия**

9. Помещение в подвальном этаже здания (№ 22 по техплану), не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушен ст. 54, ч. 1, ч. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона № 123, п. 54 ППР РФ, п. 3, п. 5, приложение 1 п. 11 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

10. Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука в местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с требованиями норм. По местам замеров согласно акта испытания уровня звукового сигнала от 11.04.2024 года, чем нарушен п. 54 ППР РФ, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона 123-ФЗ, п. 12-14 ПП РФ № 1464 от 01.09.2021

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 12.04.2024 №1
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Костромская, г Кострома, ул Свердлова, Дом 40)
3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Костромская, г Кострома, ул Свердлова, Дом 40)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г. Кострома) (государственный инспектор города Костромы по пожарному надзору) Горев Антон Романович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 476641BC03365F8203F0775CDC0828B6  
Владелец: Горев Антон Романович  
Действителен с 13.06.2023 по 05.09.2024

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

подпись

Горев Антон Романович - Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы (г. Кострома) (государственный инспектор города Костромы по пожарному надзору), телефон: 84942493683, e-mail: Kostroma\_undpr@44.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Руководитель ВЧАХР ОРБРОУ "КТЭК" Кашаев Д.И.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

