



КНМ 44230061000205682731 от 07.04.2023



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Костромской области
e-mail: mchs44kos@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
156019 г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Костромы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)
156019 г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел/факс: 8(4942) 493-706
e-mail: kostroma_undpr@44.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 43/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Областному государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению "Костромской торгово-экономический колледж"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения заместителя главного государственного инспектора Костромской
области по пожарному надзору Большакова М.Е. № 43 от 06.12.2021, КНМ 44230061000205682731
от 07.04.2023 в период с 11 апреля 2023 года по 11 апреля 2023 года государственным
инспектором г. Костромы по пожарному надзору Горевым Антоном Романовичем;
государственным инспектором г. Костромы по пожарному надзору Сироткиным Александром
Сергеевичем;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведен внеплановый инспекционный визит
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица Руководитель структурного
подразделения по безопасности и административно-хозяйственной работы ОГБПОУ «Костромской
торгово-экономический колледж» Канцелярчик Олег Николаевич
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного	Срок устранения нарушений требований пожарной	Отметка о выполнении
----------	---	---	---	----------------------------

		документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	безопасность и	
1	2	3	4	5
1.	В помещениях столовой подвального этажа здания учреждения (№ 39, 41, 42 по техническому паспорту) для облицовки стен применены панели стеновые поливинилхлоридные ламинированные с классом пожарной опасности КМ5 (согласно предоставленной технической документации на строительные материалы (сертификаты) вместо требуемых отделочных материалов классом пожарной опасности КМ1	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 145 123-ФЗ	26.02.2024	
2.	При эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре, а именно: в лестничных клетках, предназначенной для эвакуации людей из подвального этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (выходы ведут на лестничную площадку первого этажа лестничной клетки)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 п. 1, п. 2 ч. 2, ч. 4 ст. 53, ч. 1, ч. 4, п. 1 ч. 5 ст. 89 123-ФЗ, п. 23 ППР РФ, п. 7.1.9, п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	26.02.2024	
3.	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации выполнены кабелем ТРП, кроме помещений: (каб. №16, 1 этаж учебного корпуса; каб. № 13, 1 этаж учебного корпуса; каб. № 11, 1 этаж учебного корпуса; каб. № 221, 2 этаж механических мастерских, 2 этаж учебного корпуса; каб. № 144 1 этаж механической мастерской; спортивный зал; каб. № 45, № 46 4 этаж учебный корпус, учебная аудитория № 335; каб. № 331, 3 этаж механических мастерских)	п. 54 ППР РФ, п. 5.18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	26.02.2024	

4.	Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает блокировку/отключение вентиляционных систем при пожаре смонтированной в помещении пищеблока	п. 6.24 СП 7.13130.2013 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ». Требования пожарной безопасности».	26.02.2024	
----	--	---	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

В соответствии с ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 настоящего Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных документов и сведений, полученной информации.

Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 настоящего Федерального закона. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Государственный инспектор города Костромы по пожарному

надзору Горев Антон Романович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

« 11 » 04 20 23 г.



М.Л.П.*

Государственный инспектор города Костромы по пожарному

надзору Сироткин Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

« 11 » 04 20 23 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор колледжа

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 11 » 04 20 23 г.

(подпись)