



КНМ 44210061000201438170 от 06.12.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Костромской области
e-mail: mchs44kos@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

156019 г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел: 8(4942) 493-748, факс: 493-758,

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Костромы
УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

156019 г. Кострома, ул. Индустриальная, 53, тел/факс: 8(4942) 493-706

e-mail: kostroma_undpr@44.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 189/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Областному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению "Костромской торгово-экономический колледж"
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения главного государственного инспектора города Костромы по пожарному надзору Кашицева Р.А. № 189 от 06.12.2021, КНМ 44210061000201438170 от 06.12.2021 в период с 08 декабря 2021 года по 21 декабря 2021 года государственным инспектором г. Костромы по пожарному надзору Горевым Антоном Романовичем; государственным инспектором г. Костромы по пожарному надзору Сироткиным Александром Сергеевичем; государственным инспектором г. Костромы по пожарному надзору Абакумовым Игорем Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица Руководитель по безопасности и административно-хозяйственной части ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» Галамий Владимир Николаевич

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Руководителем организации не обеспечивается наличие на всех противопожарных дверях наличие и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ» (далее ППР РФ)	01.11.2022	
2.	При наличии одного источника электропитания на объекте допускается использование в качестве резервного источника питания электро-приемника аккумуляторной батареи мощностью 7 А/ч, который не обеспечивает питание указанного электроприемника в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 83 ч. 2 ст. 91, п. 4 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – 123-ФЗ), п. 5.3, 5.4 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»	01.11.2022	
3.	При эксплуатации объекта защиты не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности к инженерному оборудованию, а именно не проведено оштукатуривание монтажных зазоров заделанных монтажной пеной при эксплуатации противопожарных дверей и люков в здании.	п. 13 ППР РФ, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88 123-ФЗ, п. 8.3 ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний»	01.11.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
4.	В помещениях столовой подвального этажа здания учреждения (№ 39, 41, 42 по техническому паспорту) для облицовки стен применены панели стеновые поливинилхлоридные ламинированные с классом пожарной опасности КМ5 (согласно предоставленной технической документации на строительные материалы (сертификаты) вместо требуемых отделочных материалов классом пожарной опасности КМ1	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 6 ст. 134, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 145 123-ФЗ	01.11.2022	
5.	В отношении здания учебного корпуса руководителем организации не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил противопожарного режима в РФ	абз. 4 п.2 ППР РФ	01.11.2022	
6.	При эксплуатации эвакуационных путей и эвакуационных выходов не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре, а именно: в лестничных клетках, предназначенной для эвакуации людей из подвального этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (выходы ведут на лестничную площадку первого этажа лестничной клетки)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 п. 1, п. 2 ч. 2, ч. 4 ст. 53, ч. 1, ч. 4, п. 1 ч. 5 ст. 89 123-ФЗ, п. 23 ППР РФ, п. 8.1.6 СП 1.13130.2009, п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.11.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности и	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
7.	На объекте допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара с истекшим сроком службы, и именно в системе речевого оповещения речевой оповещатель "АС-2-1", "АСР06.2.2" эксплуатируется более 10 лет, при этом не проводится его плановая замена	п. 54 ППР РФ, п. 6.7.1, п. 6.7.4 ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту».	01.11.2022	
8.	На объекте защиты не проводится не реже двух раз в год оценка работоспособности СОУЭ посредством проведения испытаний системы, заключающаяся в проверке правильности функционирования ее основных режимов, а также соответствия ее технических характеристик требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности (по результатам составляется протокол об оценке в свободной форме, который подписывает руководитель объекта и обслуживающая организация)	п. 54 ППР РФ, п. 7.1 ГОСТ Р 59639 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту».	01.11.2022	
9.	На объекте защиты допускается эксплуатация технических средств (дымовых пожарных извещателей, тепловых пожарных извещателей) системы автоматической пожарной сигнализации с истекшим сроком службы, при этом не проводится замена технических средств на аналогичные, за исключением помещений: (каб. №16, 1 этаж учебного корпуса; каб. № 13, 1	п. 54 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР РФ), ст. 54, ч. 1, ч. 10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический	01.11.2022	

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности и	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
	этаж учебного корпуса; каб. № 11, 1 этаж учебного корпуса; каб. № 221, 2 этаж механических мастерских; каб. № 144 1 этаж механической мастерской; спортивный зал; каб. № 45, № 46 4 этаж учебный корпус, учебная аудитория № 335; каб. № 331, 3 этаж механических мастерских)	регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), п. 6.6.1, п. 6.6.3, п. 6.6.4, п. 6.6.5 ГОСТ Р 59638 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»		
10.	Шлейфы автоматической пожарной сигнализации выполнены кабелем ТРП, кроме помещений: (каб. №16, 1 этаж учебного корпуса; каб. № 13, 1 этаж учебного корпуса; каб. № 11, 1 этаж учебного корпуса; каб. № 221, 2 этаж механических мастерских; каб. № 144 1 этаж механической мастерской; спортивный зал; каб. № 45, № 46 4 этаж учебный корпус, учебная аудитория № 335; каб. № 331, 3 этаж механических мастерских)	п. 54 ППР РФ, п.п. 13.15.3, 13.15.7 Свод Правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»	01.11.2022	
11.	Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает блокировку/отключение вентиляционных систем при пожаре смонтированной в помещении пищеблока	п. 6.24 СП 7.13130.2013 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ . Требования пожарной безопасности».	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор города Костромы по пожарному надзору Горев Антон Романович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

« 21 » 12 20 21 г.



Государственный инспектор города Костромы по пожарному

надзору Сироткин Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

« 21 » 12 20 21 г.

Государственный инспектор города Костромы по пожарному

надзору Абакумов Игорь Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

« 21 » 12 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор колледжа

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 21 » 12 20 21 г.

(подпись)

М.Л.П.*



(подпись)

М.Л.П.*



(подпись)