

**Департамент образования и науки
Костромской области**

**областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Костромской**

**торгово-экономический колледж»
(ОГБПОУ «КТЭК»)**

Долматова ул., д. 25а, Кострома, 156000

Тел./факс (4942) 31-10-08

ОКПО 01491112, ОГРН 1034408616560

ИНН/КПП 4443022610/440101001

E-mail: ktek44@org.kostroma.gov.ru

09.10.2025 № 10-01-13/583

Начальнику территориального отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы (города
Костромы) (главному
государственному инспектору города
Костромы по пожарному надзору)

Д.А.Нифонтову

На предписание территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Костромы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного г. Костромы от 12.09.2025 года № 2509/002-44/150-ВО/П администрация ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» сообщает об устранении нарушений, указанных в пункте 8 предписания.

1. Оборудованы два обособленных выхода наружу из подвального помещения столовой.

2. Заменены шлейфы автоматической пожарной сигнализации, выполнены кабелем с маркировкой ФРЛС, в соответствии с п. 54 ППР РФ, п. 5.18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.

3. Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает блокировку/отключение вентиляционных систем при пожаре смонтированной в помещении пищеблока, что соответствует п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.

4. На объекте защиты хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в т.ч. технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

5. Архив ликвидирован, помещение передано под технические нужды.

6. Заменены технические средства системы пожарной сигнализации, а именно извещатели пожарные дымовые.

Директор колледжа

В. В. Перминова