


УТВЕРЖДАЮ
Директор ОГБПОУ «Костромской
торгово-экономический колледж»
 «В.В. Перминова»
« 06 » « 05 » 2024 года

План
устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 44/41,
выявленных в ходе плановой проверки комиссии УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области,
в период с 01.04.2024 года по 12.04.2024 года

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требований пожарной безопаснос ти	Ответственный за выполнение	Принятые меры	Отметка о выполнении
1	1. Не предоставлена информация о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки стен спальных помещений здания общежития, чем нарушен ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Наименование нормативного правового акта и его структурная единица: Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности' Нарушенное обязательное требование: В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять	31.03.2025.	Руководитель СП Канцелярчик О.Н. Заведующий общежитием Трегубов О.А.		

	материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.				
2	2. Не предоставлена информация о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки потолков спальный помещений здания общежития, чем нарушен ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Наименование нормативного правового акта и его структурная единица: Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности' Нарушенное обязательное требование: В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем F3, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.	31.03.2025	Руководитель СП Канцелярчик О.Н. Заведующий общежитием Трегубов О.А.		
3	3. Не предоставлена информация о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки пола (ковролин) в спальном помещении № 28 здания общежития, чем нарушен ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 134 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Наименование нормативного правового акта и его	31.03.2025	Руководитель СП Канцелярчик О.Н. Заведующий общежитием Трегубов О.А.		

	структурная единица: Часть 12, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности' Нарушенное обязательное требование: В жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, ДЗ, ТЗ, РП2.				
4	4. На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушен п. 17(1) ППР РФ Наименование нормативного правового акта и его структурная единица: Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Нарушенное обязательное требование: Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	31.03.2025	Директор Перминова В.В. Руководитель СП Канцелярчик О.Н. Представители обслуживающей организации		
5	5. На объекте защиты не организована перекачка пожарных рукавов не реже 1 раза в год, чем нарушен п. 50 ППР РФ Наименование нормативного правового акта и его структурная единица: Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление	31.03.2025	Руководитель СП Канцелярчик О.Н. Представители обслуживающей организации		

	Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Нарушенное обязательное требование: Руководитель организации организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.				
6	6. Помещение в подвальном этаже здания (№ 22 по техплану), не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушен ст. 54, ч. 1, ч. 6, ч. 10 ст. 83 Федерального закона № 123, п. 54 ППР РФ, п. 3, п. 5, приложение 1 п. 11 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Наименование нормативного правового акта и его структурная единица: Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Нарушенное обязательное требование: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	31.03.2025.	Директор Перминова В.В. Руководитель СП Канцелярчик О.Н. Представители обслуживающей организации	Сделана заявка на проектно- сметную документаци ю	
7	7. Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука в местах постоянного и временного пребывания людей в	10.09.2022г	Директор Перминова В.В. Руководитель СП		

соответствии с требованиями норм. По местам замеров согласно акта испытания уровня звукового сигнала от 11.04.2024 года, чем нарушен п. 54 ППР РФ, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона 123-ФЗ, п. 12-14 ПП РФ № 1464 от 01.09.2021 Наименование нормативного правового акта и его структурная единица: Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации' Нарушенное обязательное требование: Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.		Канцелярчик О.Н. Представители обслуживающей организации		
--	--	---	--	--

Руководитель структурного подразделения

О.Н. Канцелярчик